

**SW1A 型 Automation Organizer
系统综合软件包故障修复通知**

Automation Organizer Ver.1.40 ~ Ver.1.51 的 HG3G 型的系统软件发生以下故障。
使用上述软件的客户请升级为故障已修复的 Ver.1.52 版。

对象产品

- HG3G 型 可编程显示器 (系统软件 Ver. 3.30 ~ Ver. 3.31)
产品型号 [HG 3 G-8JT22TF-*, HG3G-AJT22TF-*]

- SW1A 型 Automation Organizer Ver.1.40 ~ Ver.1.51
(Wind0/I-NV2 Ver. 4.30 ~ Ver. 4.31)
产品型号 [SW1A-W1C]

从我司网页「IDEC 技术支持」所下载的系统软件也需升级。

故障内容

HG3G 型的表示切替方式选择为“设备”，按钮开关的 ON 图形设定为“闪烁”会发生以下故障。

- 即使所指定的设备数值为 ON，也不闪烁。
- 按下按钮开关时呈闪烁状态，松开按钮后，则维持亮灯的状态。

发生故障之条件


按钮开关仅在下述条件 1 及条件 2，同时成立的状态下会发生故障。

1. 基础的「表示切换方式」选择为“设备”。
2. 视图的 ON 的选项，勾选为「闪烁」。



www.idec.com/china

暂定对策


在表示切换方式选择为「不显示」的按钮开关上，请叠上固定闪烁周期的指示灯。



设定为的闪烁
按钮开关



透明按钮
开关



固定闪烁周期
的指示灯

位开关的对策例

实施对策前	
位开关	
动作模式	置位
写入设备	LM0001
表示切换方式	设备 LM0002
闪烁	勾选



实施对策后			
位开关		指示灯	
动作模式	置位	条件成立时	1== [LM0002] & [LSM 49]
写入设备	LM0001		
表示切换方式	不显示		
闪烁	不勾选		

永久对策

下载 Automation Organizer Ver. 1.52 (WindO/I-NV2 Ver. 4.32、HG3G 型 系统软件 Ver. 3.32) 进行修复。

www.idec.com/china