

编程软件故障通知

SW1A 型 Automation Organizer

最近 Automation Organizer 的 HG4G/HG3G/HG2G-5F/HG2G-S/HG2G-5S 型可编程显示器的编程软件及主机接口驱动程序、FC5A 型网络服务器 CPU 模块的系统软件、WindO/I-NV2、WindCFG 发生故障，对应方法如下。

造成客户困扰，在此深表歉意。

故障内容

关于故障内容有任何问题，请洽询敢公司的技术支持中心。

对象机种

- HG4G/HG3G/HG2G-5F 型可编程显示器系统软件 (Ver.3.50) Allen-Bradley Ethernet/IP 主机接口驱动程序 Ver.1.01
产品型号: 「HG4G/HG3G/HG2G-5F 型 全机种」
- HG2G-S/HG2G-5S 型可编程显示器系统软件 (Ver.3.30~Ver.3.50) 基恩斯公司的 KV(以太网) 主机接口驱动程序 Ver.1.00
产品型号: 「HG2G-S/HG2G-5S 型 全机种」
- FC5A 型网络服务器 CPU 模块的系统软件 (系统软件 Ver.1.00、1.10)
产品型号: 「FC5A-D12S1E、FC5A-D12K1E」
- SW1A 型 Automation Organizer Ver.1.00 ~ Ver.1.60
(WindO/I-NV2 Ver.4.40、WindCFG Ver.1.00~Ver.1.50)
产品型号: 「SW1A-W1C」

对应方法

此故障在 Automation Organizer Ver.1.61 版本中已被修正完毕。升级资料刊载于敢公司的网页。

从敢公司的网页的「技术支持」，下载 Automation Organizer Ver.1.61 进行版本升级，请客户安装升级版本后在使用。

<http://www.idec.com/cnzh/products/Catalogs/OperatorInterfaces/index.html>

www.idec.com/china

爱德克电气贸易 (上海) 有限公司

上海市延安东路700号 港泰广场6楼606-609室 邮编: 200001
电话: 021-5353-1000 传真: 021-5353-1253 E-mail:idec@cn.idec.com